

## 長期照顧機構防火及避難安全風險項目自主檢核表-改善情形表

填報單位： \_\_\_\_\_

填報日期：     年     月     日

項目	檢核項目	未達成效原因	改善對策	完成期程	具體改善進度
2-1 (例)	機構是否有定期之電氣管理及用電設備檢驗維護機制？	1、 未委託用電設備檢驗維護業定期檢驗機構之室內配線、用電設備、變電器等並有紀錄 2、 未定期使用紅外線測溫顯像儀檢查觀測配電分電盤、用電設備並有檢查紀錄？	委託用電設備檢驗維護業每半年檢驗機構之室內配線、用電設備、變電器等，且每年至少一次使用紅外線測溫顯像儀檢測，並有紀錄。	持續辦理	1.108.2.3 委託 ooo 業者進行用電設備檢驗。(附檢驗記錄)