

## 台灣自來水股份有限公司 函

地址：40455臺中市雙十路2段2-1號  
承辦人：曾彥中  
電話：04-22244191#376  
電子信箱：thomas7735tw@mail.water.gov.tw

受文者：屏東縣春日鄉公所

發文日期：中華民國109年9月28日  
發文字號：台水供字第1090030171號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關「春日鄉歸崇村上部落水壓不足經常無預警停水」一案，請查照。

說明：

- 一、依據本公司第七區管理處109年9月15日台水七操字第1090024495號函辦理。
- 二、該地區本公司已完成供水改善：
  - (一)調整鄰近地區閘栓，維持歸崇加壓站最低進水壓力0.3kg/cm<sup>2</sup>。
  - (二)歸崇上部落制高點100T配水池完成進出管線汰換及水池整修改善，發揮其調蓄功能。
  - (三)近期歸崇上部落已維持供水正常。
- 三、未來本公司規劃於力里國小新設加壓站及30噸受水池專供歸崇上部落使用，穩定尖離峰用水，用地部分再請貴公所協調提供。

正本：屏東縣春日鄉公所

副本：本公司供水處、企劃處、第七區管理處

