

屏東縣政府衛生局2019年5月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
凱撒大飯店	2019/5/7	R108P0031	游泳池水	<1	<1	與規定相符	
墾丁悠活渡假村	2019/5/20	R108P0032	游泳池水	2	<1	與規定相符	
華泰瑞苑	2019/5/29	R108P0033	游泳池水	<1	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。