

屏東縣政府衛生局2018年3月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
屏東市國民運動中心	2018/3/20	R107P0034	訓練池	<1	<1	與規定相符	
	2018/3/20	R107P0035	成人池	<1	<1	與規定相符	
	2018/3/20	R107P0036	SPA池	<1	<1	與規定相符	
車城鄉公共浴室	2018/3/20	R107P0037	溫泉水	<1	<1	與規定相符	複查結果合格

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：<1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：<500 CFU / mL。