屏東縣政府衛生局2019年3月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
Double baby嬰兒spa館	2019/3/20	R108P0025	SPA池水	<1	<1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：＜1 CFU / 100 mL　2. 總菌落數：＜500 CFU / mL。