



屏東縣檢驗中心
 (800)屏東市自由路272號4樓
 TEL: (08)7370065 FAX: (08)7378606

屏東縣檢驗中心檢驗報告

Pingtung County Central Laboratory Test Report

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R109P00007
 報告日期：2020/03/30
 申請日期：2020/03/23
 受理日期：2020/03/23
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

抽驗原因或目的：

樣品編號	檢驗編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	結果規範
001	R109P00007-001	室外池水	屏東國民運動中心游泳池	總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符
				大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符
以下空白								

備註：
 一、浴池水及游泳池水水質基準：大腸桿菌(≤1 CFU / 100 mL)、總菌落數(≤ 500 CFU / mL)。
 二、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 三、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 四、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 五、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。



報告簽署人 陳美娟

第二聯：疾病管制科存查



屏東縣檢驗中心
 (800)屏東市自由路272號4樓
 TEL: (08)7370065 FAX: (08)7378606

屏東縣檢驗中心檢驗報告

Pingtung County Central Laboratory Test Report

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R109P00008
 報告日期：2020/03/30
 申請日期：2020/03/23
 受理日期：2020/03/23
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告)NIEA E237.53B

抽驗原因或目的：

樣品編號	檢驗編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	結果規範
001	R109P00008-001	室內池水	屏東國民運動中心游泳池	總菌落數	7		CFU/ml	與規定相符
				大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符
以下空白								

備註：
 一、浴池水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (≤ 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (≤ 500 CFU / mL)。
 二、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 三、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 四、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 五、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。



報告簽署人 陳芝娟

第二聯：疾病管制科留存查