

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0001
 報告日期：2018/01/05
 申請日期：2018/01/03
 受理日期：2018/01/03
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	成人池	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。
 八、自由有效餘氯：0.34 mg/L。

承辦人
科長
報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0002
 報告日期：2018/01/05
 申請日期：2018/01/03
 受理日期：2018/01/03
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	訓練池	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。
 八、自由有效餘氯：1.67 mg/L。

承辦人

科長

報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0003
 報告日期：2018/01/05
 申請日期：2018/01/03
 受理日期：2018/01/03
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	SPA池	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。
 八、自由有效餘氯：1.48 mg/L。

承辦人

✓ 科長

報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：墾丁日月光大飯店游泳池
 申請單位地址：屏東縣恆春鎮恆公路1180號
 採樣單位：墾丁日月光大飯店游泳池
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0011
 報告日期：2018/01/16
 申請日期：2018/01/09
 受理日期：2018/01/09
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	墾丁日月光大飯店游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：

二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。

三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。

四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

五、本報告不得作為廣告宣傳之用。

六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。

七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

第一聯：檢驗中心存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：悠活渡假村
 申請單位地址：恆春鎮萬里路27-8號
 採樣單位：悠活渡假村
 送驗件數：1
 抽驗原因或目

申請單編號：R107P0012
 報告日期：2018/01/16
 申請日期：2018/01/09
 受理日期：2018/01/09
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	悠活渡假村	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*"表示通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證項目。

第一聯：檢驗中心存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
申請單位：悠活渡假村
申請單位地址：恆春鎮萬里路27-8號
採樣單位：悠活渡假村
送驗件數：1

申請單編號：R107P0013
報告日期：2018/01/16
申請日期：2018/01/09
受理日期：2018/01/09
申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	游泳池水	悠活渡假村	*總菌落數	4		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

第一聯：檢驗中心存查

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0016
 報告日期：2018/01/25
 申請日期：2018/01/19
 受理日期：2018/01/19
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
001	成人池水	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0017
 報告日期：2018/01/25
 申請日期：2018/01/19
 受理日期：2018/01/19
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
002	訓練池水	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	<1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

第二聯：疾病管制科存查

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

屏東縣檢驗中心檢驗結果報告



Testing Laboratory
0779

檢驗種類：營業衛生
 申請單位：屏東國民運動中心游泳池
 申請單位地址：屏東縣屏東市勝利東路48號
 採樣單位：屏東國民運動中心游泳池
 送驗件數：1

申請單編號：R107P0018
 報告日期：2018/01/25
 申請日期：2018/01/19
 受理日期：2018/01/19
 申請字號：

檢測方法：第1頁/共1頁
 游泳池水 - 水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(中華民國102年04月16日環署檢字第1020030348號)NIEA E204.55B
 游泳池水 - 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法-酵素呈色濾膜法(中華民國102年04月08日環署檢字第1020027519號公告) NIEA E237.53B

抽驗原因或目

樣品編號	樣品名稱	廠商名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	規範判定	總判定
003	SPA池	屏東國民運動中心游泳池	*總菌落數	1		CFU/ml	與規定相符	與規定相符
			*大腸桿菌	<1		CFU/100ml	與規定相符	
以下空白								

備註：一、本中心通過TAF認證環境保護水質水量領域認證項目：
 二、溫泉水及游泳池水水質基準：大腸桿菌 (< 1 CFU / 100 mL)、總菌落數 (< 500 CFU / mL)。
 三、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
 四、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
 五、本報告不得作為廣告宣傳之用。
 六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由疾病管制科留存。
 七、"*" 表示通過財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證項目。

承辦人
科長
報告簽署人

第二聯：疾病管制科存查