屏東縣政府衛生局2020年1月水質檢驗結果表

場所名稱	申請日期	申請單編號	樣品名稱	檢驗項目結果		結果總判定	備註
				總菌落數	大腸桿菌		
景福旅社	2020/1/7	R109P00001	溫泉水	＜1	＜1	與規定相符	
新溫泉度假旅館	2020/1/7	R109P00002	溫泉水	＜1	＜1	與規定相符	

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：≤ 1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：≤ 500 CFU / mL。