# 屏東縣政府衛生局2020年3月水質檢驗結果表

| 場所名稱 | 申請日期 | 申請單編號 | 樣品名稱 | 檢驗項目結果 | | 結果總判定 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 總菌落數 | 大腸桿菌 | | |
| 川鄰溫泉度假休閒旅館 | 2020/3/23 | R109P00006 | 溫泉水 | <1 | <1 | 與規定相符 | |
| 屏東國民運動中心 | 2020/3/23 | R109P00007 | 室外池水 | <1 | <1 | 與規定相符 | |
| 屏東國民運動中心 | 2020/3/23 | R109P00008 | 室內池水 | 7 | <1 | 與規定相符 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

◎ 檢驗項目之溫泉水及游泳池水水質基準：1. 大腸桿菌：≤ 1 CFU / 100 mL 2. 總菌落數：≤ 500 CFU / mL。